

PENGUMUMAN PELELANGAN

NOMOR : 224.PENG/SCM/PJBS/2017

TENTANG

PENGADAAN MODIFIKASI COUNTER FLOW MAKE UP WATER KE DEAERATOR, HOTWELL, EXPANTION JOIN TANK# 2 PLTU TIDORE

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Modifikasi Counter Flow Make Up Water ke Deaerator, Hotwell, Expantion, Join Tank #2 PLTU Tidore, dengan persyaratan sebagai berikut :

1 Persyaratan Peserta Lelang :

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti Pelelangan ini sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku,
Sub bidang : Mekanikal / Control Instrument
- b. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di Lingkungan PT PJB Services dan PT PJB.
- c. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 kali pekerjaan pada perusahaan lain (dibuktikan dengan copy kontrak minimal 3 kali).

2 Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :
Tanggal : 31 Maret s/d 06 April 2017
Waktu : 09.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : - PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI SERVICES
Jalan Raya Bandara Juanda No. 17 Sidoarjo
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com
- b. Membayar biaya dokumen dengan sebesar Rp 250.000,00 melalui transfer di Bank BRI nomor 009601001463305 atas nama PT. PJB Services. Bukti transfer atas penyetoran tersebut agar di Scan dan di Email : umaryahya@pt.pjbservices cc: andon@pjbservices.com dan pengadaan@pjbservices.com
- c. Dokumen Pengadaan dapat diemail atau diambil dalam bentuk *soft copy*.

3 Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 30 Maret 2017

Tim Pengadaan Barang/ Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen.
PT PJB SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Sidoarjo 61253
Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax : (62-31) 8548360
e-mail : info@pjbservices.com

Lampiran Pengumuman	:	224.PENG/SCM/PJBS/2017
Tanggal	:	30 Maret 2017

SPESIFIKASI PEKERJAAN YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN
A	Material			
1	Differential pressure transmitter	Range : 0 -10000 mmH2O, Flow : 10 t/h	2	Ea
2	Counter Flow Meter	Pipe size : 1,5 inch	1	Ea
3	Male Connector	Tubing size : 1,5 inch	8	Ea
4	Female Connector	Tubing size : 1,5 inch	8	Ea
5	Manifold	Tubing size : 1,5 inch	2	Ea
6	Tubing	1,5 inch (per 6000 mm)	5	Length
7	Tee	1/2 inch	4	Ea
8	Needle Valve	1/2 inch	4	Ea
9	Kabel kontrol	2 core (per 50 m)	1	Length
10	Flange	1,5 inch	2	Ea
11	Flange	2 inch	2	Ea
12	Block Valve (for tubing)	Tubing size : 1/2inch	4	Ea
13	Block Valve (for tubing)	1,5 inch	2	Ea
14	Block Valve (for tubing)	2 inch	2	Ea
B	Jasa Pemasangan		1	Lot