

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR : 657.Peng/SCM/PJBS/2019

TENTANG

PENGGANTIAN FLOW TRANSMITTER / FLOW METER HSD PLTU BANGKA UNTUK KEBUTUHAN OH

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Penggantian Flow transmitter / Flow Meter HSD PLTU Bangka Untuk Kebutuhan OH dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

Penyedia Barang/ Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman untuk pekerjaan di bidang Pengadaan pekerjaan sejenis, dibuktikan dengan Copy SPK/Perjanjian dan/atau Copy BAPP/BAPB.
- b. Memiliki Personil berpengalaman (expert) minimal bidang counter flowmeter dan programer untuk penampilan di ccr dan teknisi dengan melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh disnaker atau lembaga resmi lain yang diakui Disnaker.
- c. Memiliki Personil berpengalaman (expert) minimal ahli K3 umum dengan melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh disnaker atau lembaga resmi lain yang diakui Disnaker.
- d. Calon Peserta tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJBS.
- e. Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- f. Calon Peserta tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	: 10 Oktober s/d 15 Oktober 2019
Waktu	: Pukul 08 00 s/d 16 00 WIB
Tempat	: - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semabung, Gedangan Sidoarjo - Melampirkan Surat Pernyataan Minat atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

Dengan diberi subyek :

[Surat Pernyataan Minat Penggantian Flow transmitter / Flow Meter HSD PLTU Bangka Untuk Kebutuhan OH No. 657.Peng/SCM/PJBS/2019](#)

- b. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk *soft copy* .

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 10 Oktober 2019

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa *flashdisk* apabila membutuhkan *softcopy* dokumen



Lampiran pengumuman : No. 657.Peng/SCM/PJBS/2019
Tanggal : 10 Oktober 2019

PENGGANTIAN FLOW TRANSMITTER / FLOW METER HSD PLTU BANGKA UNTUK KEBUTUHAN OH

NO	RINCIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Barang	3	Ea
	Pengadaan Flow Transmitter / flow meter HSD PLTU Bangka Untuk Kebutuhan OH Meter, Flow, Endress Hauser Promas E-300, 8E3B25 DN 25, Type : Sensor Coriolis, power supply: 100-230/24 VDC, Output : 40-20 Ma Hart, Output : 3 Channel (Flow+counter Flow), Display : Touch Control, Electrical Connection : Thread NPT 1/2, Calibration Flow : 0.15% mass, Flange Asme B16.5		
2	Jasa	1	Lot
	Pemasangan Counter dan Flow meter Untuk Line HSD to burner dan terbaca di CCR, Commissioning Test		

