PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1183.Peng/SCM/PJBS/2020

TENTANG

PENGADAAN MATERIAL EXPANTION JOINT #1 PLTU BANJARSARI

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Material Expantion Joint #1 PLTU Banjarsari dengan persyaratan sebagai berikut :

1. **Persyaratan Peserta Lelang**
   a. Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
   b. Terdaftar dalam VMS PT PJB Services.
   c. Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
   d. Merupakan pabrikan/principal atau perusahaan yang ditunjuk oleh agen/distributor dari principal/pabrikan
   e. Memiliki sertifikat ISO 9001, ISO 14001, SMK3/OHSAS 18001/ISO 45001, AK3 Umum, dan sertifikat keanggotaan FSA (Fluid Sealing Assosiation).
   f. Memiliki pengalaman dalam pengadaan material expantion joint atau material sejenis, dibuktikan melalui :
      1) Copy Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan; atau
      2) Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
2. **Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan**
   a. Mereka yang dinyatakan pailit
   b. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of interest).
   c. Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.
   d. Sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJBS.
   e. Sedang dalam pengawasan pengadilan, bangkrut, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang menjalani sanksi pidana.
3. **Pelaksanaan Pengadaan**
   a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :
      Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2020 sd Kamis, 19 November 2020
      Waktu : Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
      Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
      Jl. Raya Bandara Juanda No 17
      Desa Semambung, Gedangan
      Sidoarjo
      - Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

      dengan diberi subyek :
      SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN MATERIAL EXPANTION JOINT #1 PLTU BANJARSARI
   b. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.
4. **Spesifikasi Pekerjaan**
   Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sidoarjo, 17 November 2020

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :
Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

Lampiran Pengumuman	:	1183.Peng/SCM/PJBS/2020
Tanggal	:	17 November 2020

BILL OF QUANTITY (BOQ)
Pengadaan Material Expantion Joint #1 PLTU Banjarsari

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 2100 mm x 1400 mm Temperature : 300 deg C Pressure : 13 kPa Medium : Udara Panas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Outlet SAF Layer 2 A&B	4	pcs
2.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 9200 mm x 5000 mm Temperature : 700 deg C Pressure : -5 kPa Medium : Flue Gas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Air Heater Sisi A&B	2	pcs
3.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 9100 mm x 4200 mm Temperature : 1100 deg C Pressure : -3 kPa Medium : Flue Gas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Inlet Cyclone A&B	2	pcs
4.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : Dia 2200 mm Temperature : 700 deg C Pressure : 12 kPa Medium : Udara Panas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Outlet Air Heater Line Pa Fan Layer 3 Sisi A&B	2	pcs
5.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 5500 mm x 2000 mm Temperature : 200 deg C Pressure : -5 kPa Medium : Flue Gas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Inlet Bag Filter	2	pcs

6.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 3900 mm x 2200 mm Temperature : 250 deg C Pressure : -5 kPa Medium : Flue Gas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Eco Hopper (A)	2	pcs
7.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 3400 mm x 3300 mm Temperature : 250 deg C Pressure : -5 kPa Medium : Flue Gas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Eco Hopper (B)	2	pcs
8.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 200 mm x 1600 mm Temperature : 300 deg C Pressure : 12 kPa Medium : Udara Panas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Outlet Air Heater Line SA Fan Layer 1	2	pcs
9.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 1800 mm x 1250 mm Temperature : 300 deg C Pressure : 9 kPa Medium : Udara Panas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Upper SA Fan	4	pcs
10.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 1800 mm x 1250 mm Temperature : 400 deg C Pressure : 9 kPa Medium : Udara Panas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Lower SA Fan	4	pcs
11.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : Dia 1600 mm Temperature : 300 deg C Pressure : 13 kPa Medium : Udara Panas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Outlet Air Heater Line PA Fan Layer 4	2	pcs

12.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 2300 mm x 2200 mm Temperature : 300 deg C Pressure : 13 kPa Medium : Udara Panas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Outlet Air Heater Line PA Fan Layer 5	2	pcs
13.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 5500 mm x 4100 mm Temperature : 200 deg C Pressure : -6 kPa Medium : Flue Gas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Outlet Bag Filter	2	pcs
14.	**Expantion Joint Fabric** Type : Belt EJF Duct Size : 2900 mm x 2200 mm Temperature : 300 deg C Pressure : 13 kPa Medium : Flue Gas Axial Movement : ± 20 Lateral Movement : ± 20 Posisi : Outlet Air Heater Line PA Fan Layer 2	2	pcs
15.	**Dismantle & Installation**	1	Lot
16.	**Scaffolding & Installation**	1	Lot