



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 2001.Peng/SCM/PJBS/2021

TENTANG

PENGADAAN MATERIAL INSTRUMENT PART DALAM RANGKA MEAN INSPECTION PLTU NAGAN RAYA UNIT 1 TAHUN 2022

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Material Instrument Part Dalam Rangka Mean Inspection PLTU Nagan Raya Unit 1 Tahun 2022 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

2.4.1 Pelaksana pekerjaan terdaftar vendor di vms.pjbservices.com

2.4.2 Pelaksanaan Pekerjaan memiliki pengalaman pengadaan material sejenis dibuktikan dengan copy P.O. sebanyak minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021 sd Kamis, 23 Desember 2021

Waktu : Pukul 09:00 s/d 14:00 WIB

Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

Jl. Raya Bandara Juanda No 17

Desa Semambung, Gedangan

Sidoarjo

- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

**SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN MATERIAL INSTRUMENT PART DALAM RANGKA MEAN
INSPECTION PLTU NAGAN RAYA UNIT 1 TAHUN 2022**

b. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 15 Desember 2021

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

Bill Of Quantity (BOQ)

Pengadaan Material Instrument Part Dalam Rangka Mean Inspection PLTU Nagan Raya Unit 1 Tahun 2022

No	Diskripsi		Volume	Satuan	Durasi
1	Material Module Actuator				90 HKL
1	Module Actuator Mainsteam HP BP DSH WTR MCV	Yepef Electric Actuator Type: F-2SA3032-1FA00-1000-ZJ3AIY01 Set Torque Clockwise: 1200 Nm Anti-Clockwise 1200 Nm Control Torque max/Min : 1200/400 Nm Protection degree: IP67	1	pcs	90 HKL
2	Module Actuator Boiler feed water system and steam valve main feed water	CHANGZOU-SCHNEIDER Type: SND-Z60-16S Speed: 18 r/min Motor: 1,1 kW, 4 A Serial No: 992088	1	pcs	90 HKL
3	Module Actuator Sootblower piping system 2 ea (CB valve drain LW dan RW SBR DV)	CHANGZOU-SCHNEIDER Type: SND-Z10-18S Torque: 100 Nm Speed: 18 r/min Power 380 VAC/50 Hz Motor: 0,18 kW, 1,0 A Serial No: 12102558	2	set	90 HKL
2	Material Field Instrument				90 HKL
4	Sensor Temperature Extraction system LPH 6 outlet temperature (outlet condensate water)	Temperature Indicator + RTD Range: 0-200 °C Dimensi harus lepas sensor (waiting shutdown)	1	Ea	90 HKL
5	Sensor Temperature Extraction system LPH 5 outlet temperature (outlet condensate water)	Temperature Indicator + RTD Range: 0-250 °C Dimensi harus lepas sensor (waiting shutdown)	1	Ea	90 HKL
6	Level Sensor Emergency diesel generator	Level sensor Type CLS40/45 Connector Bayonet 16S Protection class IP 67 DIN 40050	1	Ea	90 HKL
7	Actuator Valve Dregs Cooler	Actuator Auma Type SA 14.2 + ACOI.2/A No Gear Box Untuk Dregs Cooler	2	Ea	90 HKL
8	Actuator MOV Main Steam Valve	Changzhou Schneider Type : SND - Z250 - 18S Torque : 2500 Nm Speed : 18r/min Power : 380V / 50 Hz / 3 ph	1	pcs	90 HKL
9	Level Transmitter LPH 6 transmitter	Magnetic Level Magnetic Turing Coulumm (Board) level meter Spec : UHZ-1223-1200 Remote Transmitting	1	Ea	90 HKL
10	DP Transmitter Condensate sistem Kondenser Level 2	Rosemount DP Transmitter CD2A22A1AM5B4Q4A8101 Max WP 25 Mpa range : 0 - 20 kPa	1	Ea	90 HKL
11	Temperature Indicator + RTD LPH 4, 5, 6	Temperature Indicator + RTD Range: 0-200 °C	3	Ea	90 HKL
12	DP Transmitter Condensate sistem deaerator level 2	Rosemount DP Transmitter CD2A22A1AM5B4Q4A8101 Max WP 25 Mpa range : 0 - 20 kPa	1	Ea	90 HKL