

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1160.Peng/SCM/PJBS/2022

TENTANG

PENGADAAN TRANSMITTER DAN CONTROL VALVE AREA BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK (WO77495

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Transmitter dan Control Valve Area Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO77495 AI PLN) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- 2.4.1 Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) sesuai dengan lingkup pekerjaan yang masih berlaku.
- 2.4.2 Telah disahkan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2.4.3 Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan.
- 2.4.4 Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PJB Group yang masih berlaku dengan kategori Risiko Moderate.
- 2.4.5 Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- 2.4.6 Merupakan pabrikan atau agen atau distributor control valve dan transmitter didukung oleh pabrikan resmi yang dibuktikan dengan surat resmi keagenan.
- 2.4.7 Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan pabrikan resmi yang memiliki pengalaman melakukan suplai barang Control Valve dan Transmitter dan dibuktikan dengan PO dan costumer reference letter minimal 2 kali pekerjaan.
- 2.4.8 Memiliki pengalaman melakukan penggantian dan pemasangan Control Valve dan Transmitter atau pekerjaan sejenis, dibuktikan dengan PO minimal 3 kali dibuktikan dengan Copy kontrak dan BAPP.
- 2.4.9 Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan bidang mekanik dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut :
 - a. Electrical Engineer : memiliki keahlian dalam instalasi pemasangan Control Valve dan memahami Standar International terkait.
 - b. Commissioning Engineer: mamiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan commissioning dan pengujian pada Trafo ESP berdasarkan Standar International.
 - c. Supervisor memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit), teknik dan penanggung jawab pekerjaan.
 - d. Ahli K3 Umum: bersertifikat minimal AK3 Umum yang dikeluarkan oleh Disnakertrans, minimal 1 orang dalam pekerjaan.
 - e. Safety Man: 1 orang membawahi orang pekerja.

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Agustus 2022 sd Jum'at, 26 Agustus 2022
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

PT PJB SERVICES

Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax : (62-31) 8548360
e-mail : info@pjbservices.com

www.pjbservices.com



dengan diberi subyek :

**SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN TRANSMITTER DAN CONTROL VALVE AREA BOILER
UNIT 1 PLTU BOLOK (WO77495 AI PLN)**

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022

Waktu : Pukul 09:00 WIB

Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 19 Agustus 2022

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : AICO KINANTY



Lampiran Pengumuman:	1160.Peng/SCM/PJBS/2022
Tanggal	:19 Agustus 2022

BILL OF QUANTITY (BOQ)

Pengadaan Transmitter dan Control Valve Area Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO77495 AI PLN)

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	PRESSURE TRANSMITTER, TYPE 3051, PUSH BUTTON CALIBRATION AND DISPLAY, V SUPPLY 10.5 - 30 VDC, RANGE -1000 - 1000 PA, OUTPUT : 4 - 20MA, ACCURACY : 0.2%FS, ADD. INFO ROSEMOUNT	4	Ea
2.	PRESSURE TRANSMITTER, TYPE 3051, PUSH BUTTON CALIBRATION AND DISPLAY, V SUPPLY 10.5 - 42.4 VDC, RANGE -4000 - 0 PA, OUTPUT : 4 - 20MA, ACCURACY : 0.2%FS, ADD. INFO ROSEMOUNT	2	Ea
3.	CONTROL VALVE, INLET DAMPER, 400V/3/50HZ, 4-20MA, 600 NM, STANDARD, 0.25, 700.00 N, IQTM 1000 F12/F14 WT, F12, BORE AND RECTANGULAR KEY, 60.00 MM, 60.00 MM, ACTUATOR WEIGHT : 36.77 KG, COMBINATION WEIGHT : 36.77 KG, HANDWHEEL TYPE : SHW, HANDWHEEL RATIO : 344.00	2	Ea
4.	Jasa Pemasangan Control Valve Damper Inlet PA Fan 1B & ID Fan 1B	1	Lot

PT PJB SERVICES

Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253, Jawa Timur - Indonesia

Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax: (62-31) 8548360

e-mail : info@pjbservices.com

www.pjbservices.com

