

## PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1350.Peng/SCM/PJBS/2022

TENTANG

### **PENGADAAN TRANSMITTER DAN CONTROL VALVE AREA BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK (WO77495 AI**

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Transmitter dan Control Valve Area Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO77495 AI PLN) dengan persyaratan sebagai berikut :

#### **1. Persyaratan Peserta Lelang**

- 2.4.1 Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) sesuai dengan lingkup pekerjaan yang masih berlaku.
- 2.4.2 Telah disahkan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2.4.3 Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan.
- 2.4.4 Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PJB Group yang masih berlaku dengan kategori Risiko Moderate.
- 2.4.5 Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- 2.4.6 Merupakan pabrikan atau agen atau distributor control valve dan transmitter didukung oleh pabrikan resmi yang dibuktikan dengan surat resmi keagenan.
- 2.4.7 Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan pabrikan resmi yang memiliki pengalaman melakukan suplai barang Control Valve dan Transmitter dan dibuktikan dengan PO dan customer reference letter minimal 2 kali pekerjaan.
- 2.4.8 Memiliki pengalaman melakukan penggantian dan pemasangan Control Valve dan Transmitter atau pekerjaan sejenis, dibuktikan dengan PO minimal 3 kali dibuktikan dengan Copy kontrak dan BAPP.
- 2.4.9 Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan bidang mekanik dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut :
  - a. Electrical Engineer : memiliki keahlian dalam instalasi pemasangan Control Valve dan memahami Standar International terkait.
  - b. Commissioning Engineer: memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan commissioning dan pengujian pada Trafo ESP berdasarkan Standar International.
  - c. Supervisor memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit), teknik dan penanggung jawab pekerjaan.
  - d. Ahli K3 Umum: bersertifikat minimal AK3 Umum yang dikeluarkan oleh Disnakertrans, minimal 1 orang dalam pekerjaan.
  - e. Safety Man: 1 orang membawahi orang pekerja.

#### **2. Pelaksanaan Pengadaan**

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal	:	Rabu, 21 September 2022 sd Kamis, 29 September 2022
Waktu	:	Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat	:	- PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES Jl. Raya Bandara Juanda No 17 Desa Semambung, Gedangan Sidoarjo - Atau melalui email <a href="mailto:pengadaan@pjbservices.com">pengadaan@pjbservices.com</a>

#### **PT PJB SERVICES**

Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253, Jawa Timur - Indonesia

Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax: (62-31) 8548360

e-mail : [info@pjbservices.com](mailto:info@pjbservices.com)

[www.pjbservices.com](http://www.pjbservices.com)



dengan diberi subyek :

**SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN TRANSMITTER DAN CONTROL VALVE AREA BOILER UNIT 1  
PLTU BOLOK (WO77495 AI PLN)**

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 September 2022

Waktu : Pukul 09:00 WIB

Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES  
Jl. Raya Bandara Juanda No 17  
Desa Semambung, Gedangan  
Sidoarjo

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

**3. Spesifikasi Pekerjaan**

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 21 September 2022

**Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services**

**Catatan :**

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : AICO KINANTY



Lampiran Pengumuman:	1350.Peng/SCM/PJBS/2022
Tanggal	:21 September 2022

**BILL OF QUANTITY (BOQ)**

**Pengadaan Transmitter dan Control Valve Area Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO77495 AI PLN)**

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	CONTROL VALVE, INLET DAMPER, 400V/3/50HZ, 4-20MA, 600 NM, STANDARD, 0.25, 700.00 N, IQTM 1000 F12/F14 WT, F12, BORE AND RECTANGULAR KEY, 60.00 MM, 60.00 MM, ACTUATOR WEIGHT : 36.77 KG, COMBINATION WEIGHT : 36.77 KG, HANDWHEEL TYPE : SHW, HANDWHEEL RATIO : 344.00	2	Ea
2.	JASA PEMASANGAN CONTROL VALVE DAMPER INLET PA FAN 1B & ID FAN 1B	1	Lot

