

## PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1574.Peng/SCMPJBS/2022

TENTANG

### **PENGADAAN JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE TANK BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK (WO81050) - AI PLN 2022**

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Jasa Penggantian Three Way Valve Area Average Tank Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO81050) - AI PLN 2022 dengan persyaratan sebagai berikut :

#### **1. Persyaratan Peserta Lelang**

- 1 Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- 2 Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PJB Group yang masih berlaku dengan kategori risiko moderate.
- 3 Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan.
- 4 Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- 5 Merupakan pabrikan/agen resmi/distributor/perusahaan yang didukung oleh pabrikan resmi.
- 6 Memiliki pengalaman pekerjaan penggantian valve ataupun sejenisnya pada pembangkit PLTU minimal 7 (tujuh) kali.
- 7 Memiliki tools dan peralatan kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, serta mampu menyediakan material consumable dan parts terkait pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan.
- 8 Memiliki personil minimal:
  1. Minimal 1 orang koordinator pekerjaan
  2. Minimal 1 orang pelaksana pengelasan/welder bersertifikasi 6G minimal yang dikeluarkan oleh Depnaker, depperin, BP migas atau B4T dengan sertifikat masih berlaku hingga pelaksanaan wear tube coating
  3. Minimal 1 orang welding inspector minimal bersertifikat B4T yang masih berlaku hingga pelaksanaan wear tube coating
  4. Minimal 1 orang ahli K3 yang bersertifikat AK3 umum yang dikeluarkan oleh Depnaker dan masih berlaku.

#### **2. Pelaksanaan Pengadaan**

##### **a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :**

- Hari/Tanggal : Rabu, 02 November 2022 sd Rabu, 09 November 2022  
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB  
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES  
Jl. Raya Bandara Juanda No 17  
Desa Semambung, Gedangan  
Sidoarjo  
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

**SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE TANK BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK (WO81050) - AI PLN 2022**

##### **b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:**

- Hari/Tanggal : Jum'at, 04 November 2022  
Waktu : Pukul 09:00 WIB  
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES  
Jl. Raya Bandara Juanda No 17  
Desa Semambung, Gedangan  
Sidoarjo  
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

##### **c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.**

#### **3. Spesifikasi Pekerjaan**

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 02 November 2022

**Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services**

#### **Catatan :**

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : DIMAS ARMAN ZULFANI

#### **PT PJB SERVICES**

Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253, Jawa Timur - Indonesia

Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax: (62-31) 8548360

e-mail : info@pjbservices.com

[www.pjbservices.com](http://www.pjbservices.com)



Lampiran Pengumuman:	1574.Peng/SCM/PJBS/2022
Tanggal	:02 November 2022

**BILL OF QUANTITY (BOQ)**

**Pengadaan Jasa Penggantian Three Way Valve Area Average Tank Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO81050) - AI PLN 2022**

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	<b>THREE WAY VALVE</b> DN 100 x 100 x 65, CLASS 1500, FLANGE TO FLANGE 375MM, Ø FLANGE DN 100 = 280 MM, BOLT 8 X M16 X 100 CARBON STEEL, THICKNESS FLANGE 25 MM, Ø FLANGE DN 65 = 195 MM, BOLT 8 X M16 X 100 CARBON STEEL, THICKNESS FLANGE 21 MM, ACTUATOR ELECTRIC MOTOR, MODEL SKZ-410Z 1803557, DORONGAN 6400N, SINYAL 4-20 mA, VOLTAGE 220V/50 HZ, SHANGHAI YIHUAN INCLUDE PACKING GRAPHITE SWG FLANGE DN 65:1 EA, DN100:2 EA, INCLUDE BOLT & NUT FOR FLANGE TO FLANGE	1	Ea
2.	<b>EXTRACTION VALVE</b> GLOBE VALVE DN 50, PN 2.5 MPA, BODY MATERIAL WCB A105, END CONNECTION FLANGE TO FLANGE, FLANGE TYPE SHOCK WELD, CARBON STEEL, DN 50 PCD 130 MM, Ø FLANGE 153 MM, INSIDE Ø FLANGE 56,5 MM, BOLT 4 X M16 X 70 CARBON STEEL (4 EA), PACKING GRAPHITE SWG SIZE ID 50 MM, OD 100 MM (2 EA)	1	Ea
3.	<b>PRESSURE TRANSMITTER.</b> TYPE 3051, PUSH BUTTON CALIBRATION AND DISPLAY, V SUPPLY 10,5 - 30 VDC, RANGE -1000 -1000 PA, OUTPUT 4 - 20 MA, ACCURACY 0.2% FS, INCLUDE MANIFOLD & CONNECTOR	1	Ea
4.	<b>JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE TANK BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK</b>	1	Lot