

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 017.Peng/SCM/PJBS/2023

TENTANG

PENGADAAN JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE TANK BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK (WO81050) - AI PLN 2022

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Jasa Penggantian Three Way Valve Area Average Tank Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO81050) - AI PLN 2022 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
2. Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan.
3. Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PJB Group yang masih berlaku dengan kategori **risiko moderate**.
4. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
5. Merupakan pabrikan/agen resmi/distributor/perusahaan yang didukung oleh pabrikan resmi.
6. Memiliki pengalaman pekerjaan penggantian valve ataupun sejenisnya pada pembangkit PLTU minimal 7 (tujuh) kali.
7. Memiliki tools dan peralatan kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, serta mampu menyediakan material consumable dan parts terkait pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan.
8. Memiliki personil minimal:
 1. Minimal 1 orang koordinator pekerjaan
 2. Minimal 1 orang pelaksana pengelasan/welder bersertifikasi 6G minimal yang dikeluarkan oleh Depnaker, depperin, BP migas atau B4T dengan sertifikat masih berlaku hingga pelaksanaan wear tube coating
 3. Minimal 1 orang welding inspector minimal bersertifikat B4T yang masih berlaku hingga pelaksanaan wear tube coating
 4. Minimal 1 orang ahli K3 yang bersertifikat AK3 umum yang dikeluarkan oleh Depnaker dan masih berlaku.

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

- Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023 sd Senin, 23 Januari 2023
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE TANK BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK (WO81050) - AI PLN 2022

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

- Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Waktu : Pukul 09:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian,
Sidoarjo, 11 Januari 2023

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PT PJB SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17, MAS ARMAN ZULFANUR - Indonesia (085368337778)

Telp. (62-31) 8548391 - 8557909. Fax: (62-31) 8548360

e-mail : info@pjbservices.com

www.pjbservices.com



Lampiran Pengumuman	017.Peng/SCM/PJBS/2023
Tanggal	09 Januari 2023

BILL OF QUANTITY (BOQ)

Pengadaan Jasa Penggantian Three Way Valve Area Average Tank Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO81050) - AI PLN 2022

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	THREE WAY VALVE DN 100 x 100 x 65, CLASS 1500, FLANGE TO FLANGE 375MM, Ø FLANGE DN 100 = 280 MM, BOLT 8 X M16 X 100 CARBON STEEL, THICKNESS FLANGE 25 MM, Ø FLANGE DN 65 = 195 MM, BOLT 8 X M16 X 100 CARBON STEEL, THICKNESS FLANGE 21 MM, ACTUATOR ELECTRIC MOTOR, MODEL SKZ-410Z 1803557, DORONGAN 6400N, SINYAL 4-20 mA, VOLTAGE 220V/50 HZ, SHANGHAI YIHUAN INCLUDE PACKING GRAPHITE SWG FLANGE DN 65:1 EA, DN100:2 EA, INCLUDE BOLT & NUT FOR FLANGE TO FLANGE	1	Each
2.	EXTRACTION VALVE GLOBE VALVE DN 50, PN 2.5 MPA, BODY MATERIAL WCB A105, END CONNECTION FLANGE TO FLANGE, FLANGE TYPE SHOCK WELD, CARBON STEEL, DN 50 PCD 130 MM, Ø FLANGE 153 MM, INSIDE Ø FLANGE 56,5 MM, BOLT 4 X M16 X 70 CARBON STEEL (4 EA), PACKING GRAPHITE SWG SIZE ID 50 MM, OD 100 MM (2 EA)	1	Each
3.	PRESSURE TRANSMITTER. TYPE 3051, PUSH BUTTON CALIBRATION AND DISPLAY, V SUPPLY 10,5 - 30 VDC, RANGE -1000 -1000 PA, OUTPUT 4 - 20 MA, ACCURACY 0.2% FS, INCLUDE MANIFOLD & CONNECTOR	1	Each
4.	JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE TANK BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK	1	Lot