

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 099.Peng/SCM/PJBS/2023

TENTANG

PENGADAAN UPGRADE POMPA CWP PLTU AIR ANYIR BANGKA (AI PLN 2022)

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Upgrade Pompa CWP PLTU Air Anyir Bangka (AI PLN 2022) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan.
- c. Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PLN Nusantara Power yang masih berlaku dengan kategori risiko tinggi.
- d. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
- e. Merupakan pabrikan/ manufaktur/ agen/ distributor atau perusahaan yang didukung pabrikan/ agen/ distributor vertical pump yang memiliki pengalaman mensuplai dan/atau memasang vertical pump dengan kapasitas minimal 5000 m³ /h dan telah teraplikasikan.
- f. Memiliki workshop untuk melakukan reverse engineering vertical pump dengan kapasitas minimal 5000 m³ /h.
- g. Memiliki ISO 9001 (sistem manajemen mutu), ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan), dan OHSAS 18001 atau SMK3 atau ISO 45001 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- h. Memiliki kelengkapan peralatan pemasangan/instalasi dan pengujian performance test
- i. Memiliki personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman dengan ketentuan minimal:
 - 1) Mechanical Engineer (1 orang), berpengalaman dalam pekerjaan instalasi dan/atau perbaikan vertical pump/cooling water pump
 - 2) Electrical & Instrumen Control Engineer (1 orang tenaga ahli untuk setiap masing-masing bidang pekerjaan elektrikal, instrumentasi, dan control
 - 3) Civil Engineer (1 orang), tenaga ahli pada bidang sipil baik concrete maupun steel structure
 - 4) Ahli K3 (1 orang) bersertifikat AK3 umum yang dikeluarkan oleh Disnakertrans/ Kemnaker RI/ K3 Migas/ BNSP/ Badan Sertifikasi yang telah diakreditasi yang masih berlaku
 - 5) Piping Engineer (1 orang) bersertifikat Welder yang masih berlaku
 - 6) Operator Alat Angkat dan Angkut Crane (1 orang) bersertifikat angkat angkut (SIO) yang dikeluarkan oleh Disnakertrans/ badan sertifikasi terakreditasi yang masih berlaku
 - 7) Tenaga ahli kompeten dalam pemasangan scaffolding atau rigger (1 orang) bersertifikat rigger/scaffolding minimal dikeluarkan oleh Disnakertrans/ AK Migas/ Badan sertifikasi terakreditasi yang masih berlaku

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023 sd Rabu, 01 Februari 2023
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN UPGRADE POMPA CWP PLTU AIR ANYIR BANGKA (AI PLN 2022)

PT PJB SERVICES

Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax : (62-31) 8548360
e-mail : info@pjbservices.com

www.pjbservices.com



b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

TOTAL SOLUTION
FOR WATER GENERATION

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2023

Waktu : Pukul 09:00 WIB

Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan
Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 25 Januari 2023

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : SITI DENISA MAHARATU



PT PJB SERVICES

Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253. Jawa Timur - Indonesia

Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax: (62-31) 8548360

e-mail : info@pjbservices.com

www.pjbservices.com



Lampiran Pengumuman:	099.Peng/SCM/PJBS/2023
Tanggal	:25 Januari 2023

BILL OF QUANTITY (BOQ)
Pengadaan Upgrade Pompa CWP PLTU Air Anyir Bangka (AI PLN 2022)

NO	RINCIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	Pengadaan Upgrade Pompa CWP PLTU Air Anyir Bangka				
1	Pompa: vertical axial mixed flow design (single stage) flow 7000m ³ /h head min 14 m operating fluid temp 20-30°C (sea water) speed 500-990 rpm brand OECD material duplex SS Motor: power 415-450 kW tegangan 6 kV, frekuensi 50 ± 5 Hz, 3 phase power factor 0.80 protection min IP 55, insulation class F	1	Set		
2	Service Regrooting baseplate & insulation	1	Lot		
Terbilang :				TOTAL	
				PPN 11%	
				JUMLAH TOTAL	