

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 017. RKS/SCM/PJBS/2023

TENTANG

PENGADAAN JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE TANK BOILER UNIT 1 PLTU BOLOK (WO81050) - AI PLN 2022

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Jasa Penggantian Three Way Valve Area Average Tank Boiler Unit 1 PLTU Bolok (WO81050) - AI PLN 2022 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- 2.4.1 Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- 2.4.2 Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan.
- 2.4.3 Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PJB Group yang masih berlaku dengan kategori risiko Moderate.
- 2.4.4 Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- 2.4.5 Merupakan pabrikan/agen resmi/distributor/perusahaan yang didukung oleh pabrikan resmi.
- 2.4.6 Memiliki pengalaman pekerjaan penggantian valve ataupun sejenisnya pada pembangkit PLTU minimal 2 (dua) kali.
- 2.4.7 Memiliki tools dan peralatan kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, serta mampu menyediakan material consumable dan parts terkait pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan.
- 2.4.8 Memiliki personil minimal:
 - a Minimal 1 orang koordinator pekerjaan
 - b Minimal 1 orang pelaksana pengelasan/welder bersertifikasi 6G minimal yang dikeluarkan oleh Depnaker, depperin, BP migas atau B4T dengan sertifikat masih berlaku hingga pelaksanaan Three Way Valve Area Average Tank Boiler
 - c Minimal 1 orang welding inspector minimal bersertifikat B4T yang masih berlaku hingga pelaksanaan Three Way Valve Area Average Tank Boiler
 - d Minimal 1 orang ahli K3 yang bersertifikat AK3 umum yang dikeluarkan oleh Depnaker dan masih berlaku.

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

- Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023 sd Minggu, 26 Februari 2023
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN JASA PENGGANTIAN THREE WAY VALVE AREA AVERAGE

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

- Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Waktu : Pukul 09:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 16 Februari 2023

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

Tim Pengadaan : DIMAS ARMAN ZULFANI (0853-6833-7778)



SPESIFIKASI BARANG/LINGKUP PEKERJAAN
JASA YANG DITAWARKAN

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	<p>Pengadaan Jasa Penggantian Three Way Valve Area Average Tank Boiler Unit 1 PLTU Bolok</p> <p>THREE WAY VALVE: DN 100 x 100 x 65, CLASS 1500, FLANGE TO FLANGE 375MM, Ø FLANGE DN 100 = 280 MM, BOLT 8 X M16 X 100 CARBON STEEL, THICKNESS FLANGE 25 MM, Ø FLANGE DN 65 = 195 MM, BOLT 8 X M16 X 100 CARBON STEEL, THICKNESS FLANGE 21 MM, ACTUATOR ELECTRIC MOTOR, MODEL SKZ-410Z 1803557, DORONGAN 6400N, SINYAL 4-20 Ma, VOLTAGE 220V/50 HZ, SHANGHAI YIHUAN INCLUDE PACKING GRAPHITE SWG FLANGE DN 65:1 EA, DN100:2 EA, INCLUDE BOLT & NUT FOR FLANGE TO FLANGE</p>	1	EA		
2	<p>EXTRACTION VALVE: GLOBE VALVE DN 50, PN 2.5 MPA, BODY MATERIAL WCB A105, END CONNECTION FLANGE TO FLANGE, FLANGE TYPE SHOCK WELD, CARBON STEEL, DN 50 PCD 130 MM, Ø FLANGE 153 MM, INSIDE Ø FLANGE 56,5 MM, BOLT 4 X M16 X 70 CARBON STEEL (4 EA), PACKING GRAPHITE SWG SIZE ID 50 MM, OD 100 MM (2 EA)</p>	1	EA		
3	<p>PRESSURE TRANSMITTER: TYPE 3051, PUSH BUTTON CALIBRATION AND DISPLAY, V SUPPLY 10,5 - 30 VDC, RANGE - 1000 -1000 PA, OUTPUT 4 - 20 MA, ACCURACY 0.2% FS, INCLUDE MANIFOLD & CONNECTOR</p>	1	EA		
4	<p>Jasa Penggantian Three Way Valve Area Average Tank Boiler Unit 1 Pltu Bolok</p>	1	Lot		
<p>- Spesifikasi/detail material/jasa pekerjaan dicantumkan di lampiran berikut,</p> <p>- Harga sudah termasuk biaya protokol kesehatan covid-19 (rapid/swab test)</p>				SUB TOTAL	
				PPN 11%	
				TOTAL HARGA	

