

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1872.Peng/SCM/PJBS/2022

TENTANG

PENGADAAN MATERIAL PRESSURE SWITCH & LEVEL SWITCH PLTG JAKABARING DALAM RANGKA JASA RELOKASI PLTG UNTUK PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK PABRIK FERONICKEL PT ANTAM HALTIM_AAZC1133104

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Material Pressure Switch & Level Switch PLTG Jakabaring Dalam Rangka Jasa Relokasi PLTG Untuk Penyediaan Energi Listrik Pabrik Feronickel PT Antam HALTIM_AAZC1133104 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- 2.4.1 Memiliki bukti pendaftaran VMS (Vendor Management System) PJB Services
- 2.4.2 Memiliki pengalaman kerja pengadaan pengadaan material pressure dan level switch atau barang sejenis minimal 1 (satu) kali dalam 3 (Tiga) tahun terakhir, terakhir dibuktikan dengan: 1. Copy Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja atau; 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

- Hari/Tanggal : Rabu, 01 Februari 2023 sd Rabu, 08 Februari 2023
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
 Jl. Raya Bandara Juanda No 17
 Desa Semambung, Gedangan
 Sidoarjo
 - Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN MATERIAL PRESSURE SWITCH & LEVEL SWITCH PLTG JAKABARING DALAM RANGKA JASA RELOKASI PLTG UNTUK PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK PABRIK FERONICKEL PT ANTAM HALTIM_AAZC1133104

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

- Hari/Tanggal : Selasa, 03 Januari 2023
Waktu : Pukul 09:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
 Jl. Raya Bandara Juanda No 17
 Desa Semambung, Gedangan
 Sidoarjo
 - Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 01 Februari 2023

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : RINA INDRIANA / 081232007669

Lampiran Pengumuman:	1872.Peng/SCM/PJBS/2022
Tanggal	:01 Februari 2023

BILL OF QUANTITY (BOQ)

Pengadaan Material Pressure Switch & Level Switch PLTG Jakabaring Dalam Rangka Jasa Relokasi PLTG Untuk Penyediaan Energi Listrik Pabrik Feronickel PT Antam HALTIM_AAZC1133104

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	Pengadaan Material Pressure Switch & Level Switch PLTG Jakabaring Dalam Rangka Jasa Relokasi PLTG Untuk Penyediaan Energi Listrik Pabrik Feronickel PT Antam HALTIM	1	Lot
1.a.	Pressure Switch Auxiliary Lube Oil "Merk : ITT Aerospace Controls Division Neo-Dyn Adjustable acuum Switch Model : 18084466.R INCR. Range : 3 TG 28" Hg (10.2 TO 94.8 kPa) VAC Proof Press : 360 PSIG (2413 kPa) Suitable for Hazardous Location Class I Groups A,B,C and D Class II Groups E,F and G Electrical Rating : 125 VDC; 125/250 VAC; 28 VDC"	1	Ea
1.b.	Pressure Switch PSHH 1600 "Merk : ITT Aerospace Controls Division Neo-Dyn Adjustable acuum Switch Model : 18084466.R INCR. Range : 3 TG 28" Hg (10.2 TO 94.8 kPa) VAC Proof Press : 360 PSIG (2413 kPa) Suitable for Hazardous Location Class I Groups A,B,C and D Class II Groups E,F and G Electrical Rating : 125 VDC; 125/250 VAC; 28 VDC"	1	Ea
1.c.	Pressure Switch 1229 #3 "Merk : ITT Neo-Dyn Adjustable Pressure Switch Model : 13P4S129 Range : 3 to 30 PSIG Proof Pressure : 2000 PSIG"	1	Ea
1.d.	Pressure Switch Generator Lube Oil #3 "Merk : Orange Research Model : 1504DGS#58789 Desc : 1504DGS-1C-4.5B-C-C Switch Type : C Max Working Pressure : 20685 KPA (3000 Psi) Serial Number : 386653"	1	Ea
1.e.	Pressure Switch Fuel Oil "Merk : Orange Research Model : 1504DGS-1C-4.5B-C-C Switch Type : C Max Working Pressure : 20685 KPA CSA File : LR80299"	1	Ea
1.f.	Level Switch Lube Oil Tank Unit 3 "GEMS SENSOR INC PLAINVILLE, CT 06062-1198 CODE IDENT. 04034 MODEL NO. : LS.2050.99 ~ SERIAL NO. : 1326465 ELEC. RATING : 20A 50 - 240 VAC MAX. PRESS : 6205 KPa Level Switch 1 Unit + Kabel Signal Switch estimasi panjang kabel 25 meter"	1	Set
1.g.	Pressure Switch Strainer lube oil tank unit 3 "Neo-Dyn Model : 132P4S129 Range : 0 - 30 PSIG Proof : 2000 PSIG Elec : 11A 1/4 HP 125/250 VAC 5A RES 28 VDC 0.5A RES 125 VDC Pressure Switch 1 Unit + Kabel Signal estimasi panjang kabel 25 meter"	1	Set