

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1421.Peng/SCM/PJBS/2023

TENTANG

AI : PENGGANTIAN BATTERY UPS, DC SYSTEM PLTU AMPANA

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Services akan melaksanakan Pelelangan AI : Penggantian Battery UPS, DC System PLTU Ampana dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar dalam VMS PT PJB Services atau sedang dalam kepengurusan.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- c. Telah dinyatakan lolos atau memiliki sertifikat CSMS PT PLN Nusantara Power Group atau PT PLN (persero) yang masih berlaku dengan kategori risiko moderate.
- d. Memiliki bukti kepesertaan BPJS.
- e. Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan atau agen atau distributor yang berpengalaman melakukan penggantian battery UPS dan DC System atau pekerjaan sejenis sebanyak minimal satu kali dalam dua tahun terakhir dibuktikan dengan :- Surat dukungan manufaktur (COO atau COM) dan,- Copy kontrak/PO/BA dan customer reference letter
- f. Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, atau OHSAS 18001, atau SMK3 atau dari Disnaker mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- g. Pelaksana pekerjaan engineer/expert, teknisi dan helper di lapangan harus berkompeten dan mempunyai pengalaman dalam pekerjaan jasa penggantian battery UPS dan DC System dengan kapasitas minimal sama dengan pekerjaan ini atau sejenisnya dibuktikan dengan daftar pengalaman yang pernah dikerjakan/ dilakukan dengan melampirkan CV (nama lengkap, foto, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, masa kerja dan sertifikat jika ada) dari setiap persnil kerja (kecuali helper) yang akan ditugaskan.
- h. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan antara lain namun tidak terbatas pada kelengkapan peralatan pemasangan/instalasi dan pengujian performance test (dummy test) dibuktikan dengan menunjukkan daftar peralatan yang digunakan lengkap beserta jumlah..
- i. Pihak pelaksana mempunyai ahli K3 yang bersertifikat minimal AK3 Umum dan melampirkan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas/lembaga terkait dan masih berlaku..

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023 sd Senin, 09 Oktober 2023
Waktu : Pukul 10:00 s/d 11:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT AI : PENGGANTIAN BATTERY UPS, DC SYSTEM PLTU AMPANA

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2023
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : - PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.



c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan
Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sidoarjo, 02 Oktober 2023

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen
PIC Pengadaan : DIMAS ARMAN ZULFANI
No. HP : 0853-6833-7778



DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	AI Penggantian Battery UPS, DC System PLTU Ampara				
1	Material	1			
1.a	Battery, UPS, DC System Unit 1	1			
1.a.1	Battery UPS dan Accessories Unit 1Merk Battery sesuai existing Type Battery VRLA Tegangan 2 VDC Kapasitas Minimum 200 A Dimensi total tidak melebihi kapasitas ruangan Include Accessories	120	EA		
1.a.2	Rack Battery UPS dan Accessories Unit 1Dimensi Rack mengikuti dimensi battery Material minimal mengikuti existing (tahan korosi dan dicoating)	1	Lot		
1.a.3	Battery DC System Unit 1Battery Genergy NL2-200-2V 200 AH/ 10 HR RATE Tinggi 325 mm Tebal 110 mm Lebar 171 mm Jarak antar terminal 125 mm	110	EA		
1.b	Battery, UPS, DC System Unit 2	1			
1.b.1	Battery UPS dan Accessories Unit 2Merk Battery sesuai existing Type Battery VRLA Tegangan 2 VDC Kapasitas Minimum 200 A Dimensi total tidak melebihi kapasitas ruangan Include Accessories (cable, isolation, skun etc)	120	EA		
1.b.2	Rack Battery UPS dan Accessories Unit 2Dimensi Rack mengikuti dimensi battery Material minimal mengikuti existing (tahan korosi dan dicoating)	1	Lot		
1.b.3	Battery DC System Unit 2Battery Genergy NL2-200-2V 200 AH/ 10 HR RATE Tinggi 325 mm Tebal 110 mm	110	EA		



	Lebar 171 mm Jarak antar terminal 125 mm			
1.c	Tools Internal Resistance Battery 3 mO (max display 3.100 mO, resolution 1 μ O) to 3 O (max display 3.100 O, resolution 1 mO) LR6 (AA)	1	Set	
1.d	Multimeter Digital Akurasi DC 0.05% Pengukuran 1000V AC dan DC Pengukur Arus 10 A, 20 A selama hingga 30 detik Reff Fluke 87V	1	Set	
1.e	Tang Ampere AC/DC Arus AC 2500 A, Arus DC 1000A Tegangan AC dan DC 1000 V Reff : Fluke 376 FC TrueRMS Clamp Meter with iFlex	1	Set	
2	Jasa	1		
2.a	Instalasi dan Dummy Load	2	Lot	
2.b	Expedisi	2	Lot	
Terbilang :				SUB TOTAL :
				PPN (11%) :
				TOTAL :

PT PJB SERVICES

Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253, Jawa Timur - Indonesia

Telp. (62-31) 8548391 - 8557909, Fax : (62-31) 8548360

e-mail : info@pjbservices.com

www.pjbservices.com

